PLANIMETRIA

via Emilio Brusa

14

Ingresso per
passaggio mezzi operativi

foglio n.: 1110
mappale n.: 658

6,50
2,50
1,00

tubazioni DE 710
poste alla quota di -1,20 m
estradosso superiore

Scuola Elementare
G. Gozzano

9,40
9,50
1,00
6,93

camera interrata di arrivo

tubazioni DE 710 in
tubo camicia DE 1200
poste alla quota di -4 m
estradosso superiore

corso Toscana

LEGENDA

- Superfici soggette a servitù temporanea totale 326 m²
- Superfici soggette a servitù permanente totale 207 m²
- Perimetro particella F1110 n. 658

iren energia

data	19 dic 2014
scala	1:200
prog.	
disegno	
visto	G.B. Lissia

Reti di Teleriscaldamento

TELERISCALDAMENTO TORINO NORD EST
progetto n. TLR-2014-014
Attraversamento in spingitubo di c.so Toscana
file servitu scuola Gozzano dgn Servitù di passaggio area scuola G. Gozzano
C.so Toscana 88

ALLEGATO