



CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Ufficio Inquinamento Acustico

Classifica: 6.10.10 - Fasc.503/2023/MB

(Il protocollo deve essere citato nella risposta)

*Segnatura di protocollo riportata
nei metadati del sistema documentale
di DoQui ACTA*

a: Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata
Divisione Edilizia Privata

Arch. Silvia Fantino

VIA DOQUI

Arch. Carlo Alberto Rigoletto

VIA PEC c.rigoletto@architettitorinopec.it

Oggetto: cambio di destinazione d'uso da commerciale a direzionale senza opere edili (attività di supporto psico-educativo, counseling, percorsi terapeutici) – strada del Campagnino n. 8 – parere documentazione acustica – Prot. edil. n. 2023-15-5041.

Il Servizio scrivente ha ricevuto in data 31/10/2023, prot. n. 11231, le relazioni di valutazione previsionale di impatto acustico e di rispetto dei requisiti acustici degli edifici, datate 09/10/2023 e redatte dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale ing. Daniele Cozzolino, relativamente al progetto di cambio di destinazione d'uso da commerciale a direzionale senza opere edili (attività di supporto psico-educativo, counseling, percorsi terapeutici), presso strada del Campagnino n. 8.

A seguito dell'esame della relazione sui requisiti acustici passivi, si prende atto delle informazioni fornite e si esprime parere favorevole all'intervento in oggetto.

A seguito dell'istruttoria, si esprime parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico; tuttavia alla luce delle ipotesi avanzate si richiede, entro 30 giorni dall'avvio degli impianti tecnologici a servizio della nuova attività, di redigere una relazione redatta sulla base di collaudo acustico, verificando anche il rispetto del criterio differenziale presso i ricettori più esposti. In caso di superamento dei limiti acustici nella relazione di collaudo dovranno già essere individuati e descritti gli opportuni interventi di mitigazione acustica. La relazione deve essere caricata sul MUDE e ne deve essere dato avviso allo Scrivente. Si richiede comunque una nuova valutazione di impatto acustico nel caso venissero effettuate sostanziali modifiche che comportino un aumento delle immissioni rumore rispetto a quanto è stato dichiarato con la relazione inviata.





CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Ufficio Inquinamento Acustico

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile Tecnico in P.O.
Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali
Ing. Manuela Santa
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. 82/2005)

Visto:

Il Dirigente
Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali
Arch. Vincenzo Murru
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. 82/2005)

Arrivo: AOO 056, N. Prot. 00011102 del 06/11/2023

6.v, 90.v, 1/2023A/056.fra, 056.arm, 1.sf, 467.nd

