Copia del documento originale con apposizione del protocollo

CITTA' DI TORINO
DIVISIONE, AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE QUALITÀ DELLA VITA E VALUTAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Ufficio Inquinamento Acustico

Prot. _____	**6.10.10.193 / 2021**
Data: _____	**074 / DO3P / MB**

Numero e classifica di protocollo devono essere citati nella risposta.

a: Divisione Urbanistica e Territorio
Area Edilizia Privata
Arch. Fabrizio Milani
VIA DOQUI

Arch. Riccardo Alemanni
VIA PEC r.alemanni@architettitorinopec.it

Arrivo: AOO 056, N. Prot. 00003846 del 13/05/2021

Oggetto: demolizione di fabbricati a destinazione produttiva e riedificazione di fabbricato a medesima destinazione d'uso – Via Pianezza n. 311 int. 10/a e 10/d – parere documentazione acustica – Prot. edil. n. 2019-15-21541.

Il Servizio scrivente ha ricevuto in data 10/05/2021, prot. n. 3925, relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Enrico Natalini, relativamente al progetto di demolizione di fabbricati a destinazione produttiva e riedificazione di fabbricato a medesima destinazione d'uso (attività di consegna auto ai clienti con annesse attività di pulizia/lavaggio auto prima della consegna finale) in Via Pianezza n. 311 int. 10/a e 10/d.

A seguito dell'istruttoria, si esprime parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico; tuttavia alla luce delle ipotesi avanzate si richiede, entro 30 giorni dall'ultimazione delle opere, di redigere una relazione redatta sulla base di collaudo acustico, verificando anche il rispetto del criterio differenziale presso i ricettori più esposti. In caso di superamento dei limiti acustici nella relazione di collaudo dovranno già essere individuati e descritti gli opportuni interventi di mitigazione acustica. La relazione deve essere caricata sul MUDE e ne deve essere dato avviso allo Scrivente.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali
Ing. Enrico Gallo

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

Via Padova, 29 – 10152 Torino – tel. 011 01126548 – fax 011 01126562
http://www.comune.torino.it – e-mail: adempimentiambientali@comune.torino.it
pec ambiente@cert.comune.torino.it