



**CITTA' DI TORINO**  
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE  
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI  
Ufficio Inquinamento Elettromagnetico

Classifica: 06:10:10 - Fasc. 333/2023/MB

(Il protocollo deve essere citato nella risposta)

*Segnatura di protocollo riportata  
nei metadati del sistema documentale  
di DoQui ACTA*

a: Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata  
Divisione Edilizia Privata

Arch. Silvia Fantino

VIA DOQUI

Arch. Maurizio Demichelis

VIA PEC

[mdemichelis@architettitorinopec.it](mailto:mdemichelis@architettitorinopec.it)

**Oggetto: realizzazione di cabina elettrica f.t. a servizio di nuovo fabbricato destinato a ristorazione – via Pio VII n. 151 – parere documentazione compatibilità elettromagnetica – Prot. edil. n. 2023-15-7342.**

Il Servizio scrivente ha ricevuto in data 06/10/2023, prot. n. 10461, documentazione di compatibilità elettromagnetica, relativamente al progetto di realizzazione di cabina elettrica f.t. a servizio di nuovo fabbricato destinato a ristorazione presso via Pio VII n. 151.

Relativamente alla documentazione di compatibilità elettromagnetica trasmessa, il Servizio scrivente esprime parere favorevole dal momento che la distanza di prima approssimazione calcolata per la cabina elettrica in progetto, così come previsto dal D.M. 19/05/08, non interferisce con ambienti ove è prevista permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile Tecnico in P.O.  
Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali  
*Ing. Manuela Santa*  
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del  
D.Lgs. 82/2005)

Visto:

Il Dirigente  
Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali  
*Arch. Vincenzo Murru*  
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del  
D.Lgs. 82/2005)

