COMUNE DI TORINO
via Challant n. 16/a

OGGETTO

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ex art.5 comm. 9-14 del D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ATTIVITA' PRODUTTIVA A STUDIO MEDICO

LA PROPRIETA'

CONRADO ALBERTO
Via Lancia 138/10-b
Torino
C.F. CNR LRT 67A09 L219Q

LA PROPRIETA'	IL PROGETTISTA

PIANTA PIANO TERRENO e INTERRATO	TAVOLA
STATO AUTORIZZATO e STATO DI PROGETTO	2


DATA DI EMISSIONE	SCALA	REV.
Aprile 2024	1:100	01

ARCH. ELENA DE TONI
Via F.lli Carle 14 - 10129 TORINO
Tel. 011/50.24.29 - Fax 011/59.33.34
elenadetoni@email.it e.detoni@architettitorinopec.it


La diffusione, distribuzione e/o copia del presente disegno, e progetto ad esso connesso, è vietata ed è soggetta a sanzioni di legge.

SITUAZIONE DI CONCESSIONATA

PIANTA PIANO TERRENO




PIANTA PIANO INTERRATO




SITUAZIONE DI PROGETTO

PIANTA PIANO TERRENO



PIANTA PIANO INTERRATO



✱ VENTILAZIONE FORZATA

TABELLA SUPERFICI AEROILLUMINANTI

LOCALE	SUPERFICIE	SUP. MINIMA RICHIESTA	SUP. AEROILLUM ESISTENTE	
RECEPTION	34.43	4.30	9.00	VERIFICATA
SALA ATTESA	26.55	3.31	4.00	VERIFICATA
UFFICIO	57.45	7.18	7.20	VERIFICATA
PALESTRA	34.75	4.34	9.00	VERIFICATA
SALA VISITA 1	13.95	1.74	2.00	VERIFICATA
SALA VISITA 2	13.50	1.68	2.00	VERIFICATA
SALA VISITA 3	17.32	2.16	2.00	VERIFICATA
SALA VISITA 4	10.36	1.29	2.00	VERIFICATA
SALA VISITA 5	10.36	1.29	2.00	VERIFICATA
SALA VISITA 6	18.00	2.25	2.00	VERIFICATA
SALA VISITA 7	13.90	1.68	2.00	VERIFICATA
SALA VISITA 8	13.95	1.74	2.00	VERIFICATA
SALA VISITA 9	13.50	1.68	2.00	VERIFICATA
SALA VISITA 10	13.48	1.68	2.00	VERIFICATA
SALA VISITA 11	13.95	1.74	2.00	VERIFICATA

LOCALE	SUPERFICIE	SUP. MINIMA RICHIESTA	SUP. AEROILLUM ESISTENTE	
W.C.H.	3.24	0.40	0.00	NON VERIFICATA
W.C.	2.25	0.28	0.00	NON VERIFICATA
STERILIZZAZIONE	6.76	0.84	0.00	NON VERIFICATA
LABORATORIO ANALISI 1	6.64	0.83	0.00	NON VERIFICATA
LABORATORIO ANALISI 2	4.42	0.55	0.00	NON VERIFICATA
LABORATORIO ANALISI 3	5.90	0.74	0.00	NON VERIFICATA
LABORATORIO ANALISI 4	8.00	1.00	0.00	NON VERIFICATA
SALA CALMA	3.75	0.47	0.00	NON VERIFICATA
SPOGLIATOIO 1	4.43	0.55	0.00	NON VERIFICATA
SPOGLIATOIO 2	4.50	0.56	0.00	NON VERIFICATA
SPOGLIATOIO 3	5.70	0.71	0.00	NON VERIFICATA
SPOGLIATOIO F	8.69	1.08	1.85	VERIFICATA
SPOGLIATOIO M	6.76	0.84	1.85	VERIFICATA
SERVIZI IGIENICI	5.72	0.71	0.00	NON VERIFICATA