CITTA' DI TORINO

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

C.so Tassoni 24, 10144 Torino

Foglio 1176 - Part. 368 - Sub 3-4-5-6

PROPRIETA'
Sede legale
International Federation of Sport Climbing
Effingerstrasse 1 - 3001 Bern - Switzerland
Registration nr: CHE-192-921.730

Sede operativa
International Federation of Sport Climbing
Corso Vinzaglio 12 - 10121 - Torino - Italia
CF: 97687230017
Pec: ifsc@legalmail.it

Rappresentante legale
Marco Maria Scolaris
[redacted]
Nato a Torino, 24.07.1968.

PROGETTO ARCHITETTONICO
STUDIO
DE FERRARI
ARCHITETTI
10153 Torino Italia, via Andorno 22
tel. 011 885875
e-mail. studio@deferrariarchitetti.it
arch. Vittorio Jacomussi
c.f. [redacted]

PROGETTO ARCHITETTONICO

POST ADEGUAMENTO

SCALA 1/100

REV.	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	LUGLIO 2024	
1	INTEGRAZIONE	SETTEMBRE 2024	
2	INTEGRAZIONE	OTTOBRE 2024	
3			
4			
5			

ELABORATO

TAV8

PROSPETTO OVEST - C.so Tassoni

PROSPETTO SUD - Via Migliara

PROSPETTO NORD - Cortile nord

PROSPETTO EST - Sezione AA



PIANTA PIANO SEMINTERRATO



PIANTA PIANO TERRA RIALZATO
Foglio 1176 - Part. 368 - Sub. 4



PIANTA PIANO PRIMO
Foglio1176 - Part.368 - Sub.5



PIANTA PIANO SOTTOTETTO



PIANTA PIANO COPERTURE

VERIFICA SUPERFICIE AEROILLUMINANTE - CASA

Piano	Locale	Mq	Sup. Pav. Minimo	Sup.Finestrata Interessenza	L	H	Mq	Mq tot.	Verifica
P0	ESTRI 1	35,0	4,5	Finestra	1,20	1,80	2,2	11,9	SI
				Finestra	1,10	1,80	1,9		
				Lucerna finestra su scala	0,70	1,20	0,8		
				Lucerna finestra su piano inferiore	0,70	1,20	0,8		
				Lucerna finestra su piano inferiore	1,10	1,20	1,3		
P0	STUDIO A	16,5	2,1	Finestra	1,20	1,80	2,2	4,0	SI
				Finestra	1,20	1,80	2,2		
P0	STUDIO B	15,3	1,9	Finestra	1,20	1,80	2,2	4,0	SI
				Finestra	1,20	1,80	2,2		
P0	SPOGLIATOIO	9,5	1,2	Finestra	1,20	1,20	1,4	1,4	SI
P0	STUDIO C	16,3	2,0	Finestra	1,20	1,80	2,2	2,2	SI
P0	ARCHIVIO SCHEDARI	15,5	1,9	Finestra	1,20	1,20	1,4	2,8	SI
				Finestra	0,60	1,20	0,7		
				Finestra	0,42	1,20	0,5		
P0	BAGNO 1	4,1	0,5	Finestra	0,60	1,20	0,7	0,7	SI
P0	BAGNO 2	4,1	0,5	Lucia finestra	1,10	0,60	0,7	0,7	SI
P1	STUDIO A	33,5	2,0	Lucia finestra	0,80	0,50	0,4	0,8	NON VERIFICATA
				Lucia finestra			0,0		
P1	Disimpegno 2	3,3	0,2	Finestra	0,80	0,50	0,4	0,8	SI
P1	Cucina 4	20,5	2,6	Finestra	0,80	1,50	1,2	4,8	SI
				Lucia finestra	0,80	2,20	1,8		
				Finestra vano scl	0,80	1,50	1,2		
P1	Bagno	5,3	0,3	Finestra	0,80	1,50	1,2	1,2	SI
P1	Disimpegno	3,3	0,2	Finestra	0,80	0,50	0,4	0,8	SI
P2	Soffitto	33,3	0,0	Finestra			0,0	0,0	SI
P1	Camera 4	33,5	2,3	Finestra	0,80	1,50	1,2	2,4	SI
				Lucia	0,80	1,50	1,2		
P1	Bagno 4	4,1	0,3	Finestra	0,80	0,70	0,6	0,6	SI
P1	Disimpegno 4	4,1	0,3	Finestra	0,80	0,50	0,4	0,8	SI
P1	Camera 5	15,5	1,4	Finestra	0,80	1,50	1,2	1,2	SI
				P1	0,80	1,50	1,2		
P1	Bagno 5	5,5	0,4	Finestra	0,80	0,50	0,4	0,8	NON VERIFICATA
P1	Disimpegno 5	5,5	0,3	Finestra	0,80	0,50	0,4	0,8	SI



SEZIONE BB'